

姚安县 2017 年车辆购置税收入补助(撤并建制村硬化路项目) 者乐村线 (者乐村至迤苍蒲塘) 公路硬化施工图设计审查意见

2017年6月6日,姚安县交通运输局彭副局长组织技术人员,在三楼会议室对姚安县 2017 年车辆购置税收入补助 (撤并建制村硬化路项目) 者乐村线 (者乐村至迤苍蒲塘) 公路硬化施工图设计和预算进行了审查, 审查意见如下:

一、施工图设计

- 1、图纸中出现平方米 m^2 显示为 $m2$ 的不规范的表述。
 - 2、建议路基设计中明确土边沟的设计尺寸。
 - 3、施工图中路面平整度要求 $4mm$, 设计说明中为 $5mm$, 两者矛盾。
 - 4、建议根据设计规范、标准的回弹模量明确路槽、级配层的弯沉代表值, 以方便施工过程中质量控制。
 - 5、存在图纸和设计说明矛盾的情况, 应当根据路线的设计图修改设计总说明。
 - 6、盖板涵设计图纸错误, 请核实进水、出水口、跌井图, 保证涵洞排水通畅, 与沿线沟渠衔接。
 - 7、为保证水泥混凝土质量, 混凝土路面浇筑必须使用钢模。
- ## 二、施工图预算

1、设计总说明显示取用沿线原材料，设计图的材料供应图在牟定、祥云不同地方购买原材料，前后矛盾，要求根据设计图纸逐条线路核实各种原材料的购买、取用地点，以保证施工图预算单价的准确性。

2、施工图预算中级配碎石单价 101.42 元/m³ 过高，石屑 110.75 元/m³ 过高；

3、原材料尽量使用姚安材料，并修改姚安原材料预算单价。

